

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

12.08.2025 г. № 19/03-1101

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

О корректировке ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту 21.70.4 О2 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» Сети водоснабжения и водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 2-я очередь» в ПСД ООО «Симатек Энерго» предусмотрено одновременное отключение насосов №8 и №10 и демонтаж существующих кабельных линий для устройства новых фундаментов, что невозможно выполнить, т.к. согласно этапам производства работ сначала необходимо отключить насос №10 с всасывающим трубопроводом №2 и обеспечить работу существующего насоса №8, к которому в результате демонтажа существующих кабельных линий для устройства фундамента под насос №10 будет отсутствовать питающий кабель.

Просим внести изменения в ПСД по включению дополнительных работ по прокладке питающего кабеля к насосу №8 на период замены насоса №10.

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

