

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

12.08.2025 № 04-1389

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 19 очередь» направляет Вам копию письма ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» №07-980 от 16.07.2025г и просим Вас внести изменения в проектно-сметную документацию

Приложение:

Копия письма ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» на 2 листах.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

Дачынная кампанія холдынгу
«БЕЛГАЗБУД холдынг»

Таварыства с абмежаванай
адказнасцю

«БЕЛГАЗНАЛАДКА»

Бетонны праязд, 1
220036 г. Мінск
тэл. +375 17 395 40 43
факс +37517 356 16 13
e-mail: priemnaya@belgaznaladka.by
р/с BY75 BLBB 3012 0100 0483
78001001
ААТ «Белінвестбанк», ЦБП 538
г.Мінск, вул. Каржа, 11а
БИК BLBBVY2X
УНП 100048378, ОКПО 05572511



Дочерняя кампанія холдынга
«БЕЛГАЗСТРОЙ холдынг»

Общество с ограниченной
ответственностью

«БЕЛГАЗНАЛАДКА»

Бетонный проезд, 1
220036 г. Минск
тел. +375 17 395 40 43
факс +37517 356 16 13
e-mail: priemnaya@belgaznaladka.by
р/с BY75 BLBB 3012 0100 0483 7800 1001
ОАО «Белінвестбанк», ЦБУ 538
г.Мінск, ул. Коржа, 11а
БИК BLBBVY2X
УНП 100048378, ОКПО 05572511

16.07.2025 № 07-980

Директору
филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»
Горбачику А.М.
su200tr35@gmail.com

Копия
Начальнику отдела капитального
строительства ООО «МГТ»
Кезу О.М.
post@mgtp.by

О вводе в эксплуатацию объекта
газораспределительной системы

Для своевременного ввода в эксплуатацию объекта газораспределительной системы и газопотребления в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения объекта «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г.Минске». 19 очередь строительства» ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» направляет перечень нерешенных вопросов в ходе строительства объекта:


1. Отсутствует комплект проектной документации с внесенными изменениями со штампом заказчика «к производству работ».
2. Не назначены приказом ответственные лица за безопасную эксплуатацию объекта газораспределительной системы.
3. Не предоставлены документы, связанные с регистрацией ПОО.
4. Не предоставлен комплект исполнительной документации на выполненные работы генподрядчиком (земляные работы под укладку наружного газопровода).
5. Отсутствует акт проверки уплотнения (герметизации) вводов инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания.
6. Отсутствует проектное решение на установку опознавательных измерительных столбиков под выводы сигнально-локализационной ленты с последующей проверкой целостности ЛС ГД.
7. Не предоставлена копия договора на проведение пусконаладочных работ ШРП.

Филиал «Строительное управление № 200»	
Лад. Оп. № 1048	
ВХОД №	1048
.. 18 ..	07 25 г.
Основ. докум.	листов
Приложено	листов

8. Разработанные технологические схемы и инструкции по пуску ШРП не утверждены заказчиком. Не обозначены запорно-регулирующая арматура ШРП согласно технологической схемы.

9. Не обозначен подземный газопровод на местности (информационные таблички). Отсутствует проектное решение на установку опознавательных столбиков.

Заместитель директора по
производству



С.Г.Наливашка