

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

12.08.2025. № 04-1394

На _____ от _____

Директору
ООО «Минский городской
технопарк»

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 27 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» доводит до вашего сведения:

1. Отверстия для водосточных воронок в покрытии на отм. +6,280 в осях: 3-4/Б-В попадают на УМ20; 6-7/Б-В на УМ5; 7-8/Б-В на УМ18; 18-19/Б-В на УМ5 (см. 21.004.27-10-КЖ2 л.18), на отм. +12,880 в осях: 9-10/Б-В на УМ3 (см. 21.004.27-10-КЖ2 л.20). В связи с тем, что бетон монолитных участков возвышается над плитами покрытия на 30мм (см. 21.004.27-10-КЖ2 л.23,25) объём керамзитобетона для устройства разуклоночного слоя кровли увеличится на 21,71 м3.
2. В проекте 21.004.27-10-АР2 л.36 не замаркированы и отсутствуют узлы примыкания кровли к фундаментам под оборудование.

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» просит Вас внести дополнительные объёмы и выдать откорректированную проектную и сметную документацию. Расчет объёмов см в приложении 1.

Директор
Филиала СУ-200

Ильин С.Я. +375-29-691-47-67

А.М.Горбачик