

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

Будаўнічае
ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)
вул. Р.Люксембург, 205
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X

г. Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100308601



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

Строительное
управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)
ул. Р.Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X

г. Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100308601

14.08.2025 № 51-6/1384

на № _____ ад _____

О замечаниях к ПД

Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту строительства **«Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства. Проект застройки»** в проектной документации для выполнения благоустройства тротуарной плиткой П20.10 толщиной 0,08мм в разделе 16.019.2.00-ГП1 и локальных сметах 6001, 6101 ошибочно указана марка бетона материала В22.5. На листе 6 раздела 16.019.2.00-ГП3 марка бетона указана для тротуарной плитки В25 – для пешеходных дорожек и В30 – для проездов.

На основании вышеизложенного, предлагаем внести изменения в проектную, включая сметную, документацию в части приведения в соответствие раздела ГП1 с разделом ГП3, а также актуализировать стоимость цветной плитки в соответствии маркой бетона и кодификатором материальных ресурсов НРР-2022. Просим предоставить откорректированную документацию в установленном порядке либо направить мотивированный письменный отказ.

Начальник управления

Денисевич 29-342-81-01
Стеняева 17-249-66-23
Орлова 17-251-76-81

В.Е. Подолянчик