



Общество с дополнительной ответственностью «ЭНЭКА»
Юр. адрес: Республика Беларусь, 220084, ул. Академика Купровича, д. 1/1,
пом. 37,
IBAN BY73 PJCB 3012 0123 4310 0000 0933 ОАО «Приорбанк»,
100220190, Код услуги 22201, BIC PJCBVY2X
Адрес банка: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91
УНП 190549168 ОКПО 37644873
Тел.: +375 (17) 393-27-88, факс: +375 (17) 393-27-94
e-mail: info@enecagroup.com
www.eneca.by

От 18.08.2025 №3654/25

КУП «Минскинжпроект»
УП «УКС Мингорисполкома»
ООО «Компенсатор Групп»

Рассмотрев письмо ООО «Компенсатор Групп» №2049-10 от 12.08.2025г. по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Котельная и сети теплоснабжения. (Участок № 1). 2 очередь строительства» не возражаем против замены электропривода NTQ-2500 на электропривод NTQ-1100.

Параметр	NTQ-2500	NTQ-1100
Присоединение ISO5211	F14/F16	F12/F14
Выходной момент (Нм)	2500	1100
Потребляемая мощность (Вт)	180	180
Рабочий цикл S2-%	0,35	0,35
Время срабатывания 50Гц, с.	180	36
Размер штока, мм	80	60
Напряжение	220 VAC	220 VAC
Крутящий момент шарового крана	884	884
Количество оборотов	46	14,5
Тип управления	трехпозиционное	трехпозиционное
Вес, кг.	52	26
Высота, мм	574	352

С уважением,
Главный инженер проекта

А.С. Лепешинский

A1 +375445873581
E-mail 5873581@mail.ru