

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Мінскпрамбуд»

завулак Вайсковы, 12, 220034
г.Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыемная (+375 17) 373-85-73,
факс (+375 17) 374-97-90
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by



Открытое акционерное общество

«Минскпромстрой»

переулок Войсковой, 12, 220034,
г.Минск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 373-85-73,
факс (+375 17) 374-97-90
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by

19.08.2015 № 1-25/4459
на № ад

КУП УКС «Мингорисполкома»

О согласовании плитки

ОАО «Минскпромстрой» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске» 4 очередь строительства просит согласовать замену бетонной тротуарной плитки по типу пола П-30, применяемой на переходных балконах, на клинкерную плитку.

Пирог пола по типу П-30 включает:

- плита перекрытия;
- стяжка из цементно-песчаного раствора М150 F100 толщиной 20...50 мм;
- грунтовка;
- обмазочная гидроизоляция по типу Ceresit CR65;
- бетонная тротуарная плитка на клеевом составе размером 300x300 мм, толщиной 30 мм (клинкерная плитка 300x300, толщиной 8 мм).

Предложенная клинкерная плитка соответствует всем требованиям и характеристикам, необходимым для эксплуатации на улице, визуально более гармонично и эстетично вписывается в общий дизайн жилого дома, замена не влечет увеличения сметной стоимости.

Заместитель начальника ПТО

Д.А. Герливанов