



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015
УНП102401648

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
9001:2015штковы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**
(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 19.08.2025 № 491
на № ад

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

КОПИЯ: Первому заместителю
генерального директора-
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

КОПИЯ: Начальнику СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»
Шостаку А.В.

КОПИЯ : Главному инженеру
ОАО «Белгоспроект»
Малиновскому М.И.

Объект: « Взрослая поликлиника на 850 посещений
в квартале МИНСК-МИР»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» просит Вас, на основании проведенной процедуры закупки насосов теплоснабжения приточных установок внести изменения в проектную документацию в части указания марок закупленных материалов:

П1, ПВ4, П5-П8, П12 - насос А80/180ХТ «DAB» - 7шт.

П2, П3, П9 - насос А110/180ХТ «DAB» - 3шт.

ПВ10, П11 - насос VA 65/180 «DAB» - 2шт.

Технические характеристики на стадии закупки согласовывались с проектной организацией.

А так же просим откорректировать ПСД согласно перечисленным замечаниям:

- добавить в спецификацию (Раздел 62.20-01-ОВ.СО) и сметную документацию недостающие клапана балансировочные с ответными фланцам на узлах теплоснабжения приточных установок в кол-ве :

Ø25 -1 шт.

Ø32 -1 шт.

Ø40 -1 шт.

Ø50 -1 шт.

Ø65 -1 шт.

Ø80 -1 шт.

- не указан на схеме (система П5) клапан КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-700х300-К - 1 шт.

- указать на схеме (система П6) клапан КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-650х250-К вместо
КП400х150 - 1шт.

- на схеме (система В9) не указан клапан КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-160-К - 1 шт.

- на схеме (система В2) не указан клапан КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-100-К - 1 шт.

- в спецификации (Раздел 62.20-01-ОВ.СО) и сметной документации изменить количество
клапанов КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-100-К на 31 шт.

Главный инженер управления



М.И. Старинский