




Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
па паліву і газіфікацыі «Белпалівагаз»
(ДВА «Белпалівагаз»)Вытворчае
рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства «МІНГАЗ»
(УП «МІНГАЗ»)вул. Батанічная, 11/1, 220037, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Тэл. (017) 2992880, факс (017) 3663633
e-mail: root@mingas.by, http://mingas.by
р/р BY17AKBB30121087600145300000
у ЦБП № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х,
УНП 100308563, АКПА 03000992

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации «Белтопгаз»
(ГПО «Белтопгаз»)Производственное
республиканское унитарное
предприятие «МИНГАЗ»
(УП «МИНГАЗ»)ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. (017) 2992880, факс (017) 3663633
e-mail: root@mingas.by, http://mingas.by
р/с BY17AKBB30121087600145300000
в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х,
УНП 100308563, ОКПО 03000992

22.08.2025 № 04-16/14.13/УКС

На №

УП «УКС Мингорисполкома»

О предоставлении информации

УП «МИНГАЗ» сообщает, что в соответствии с заключенным Договором строительного подряда № 51 от 23.04.2025 (далее-Договор) между УП «МИНГАЗ» (далее - Заказчик) и УП «Газстроймонтаж Могилёв» (далее - Генподрядчик) по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 2 очередь строительства» Генподрядчик не может завершить строительно-монтажные работы согласно договорных отношений, по причине отраженных в письме от 19.08.2025 № 0404/375 УП «Газстроймонтаж Могилёв».

Просим предоставить информацию о сроках предоставления строительной площадки (отсыпка земли до проектных отметок) для выполнения строительно-монтажных работ по прокладке кабеля и корректировки графика выполнения работ по заключенному Договору.

Приложение: письмо от 19.08.2025 № 04-04/375 УП «Газстроймонтаж Могилёв» на 1л. в 1экз.

Заместитель начальника УКС

С.О.Угринович

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БЕЛГАЗБУД» - кіруючая кампанія холдынга»
БУДАЎНІЧАЕ ЎНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ГАЗБУДМОНТАЖ МАГІЛЁЎ»
вул. Кулібіна, 8, 212008, г. Магілёў,
Рэспубліка Беларусь
Тэл./факс (8-0222) 72 87 30
E-mail: priemnaya@gsmmogilev.by
р/р ВУ02ВАРВ30127431200100000000
ЛАТ «Белаграпрамбанк», БИК ВАРВВУ2Х
УНП 812006684, ОКПО 504097867000

Открытое акционерное общество
«БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга»
СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГАЗСТРОЙМОНТАЖ МОГИЛЕВ»
ул. Кулибина, 8, 212008, г. Могилев,
Республика Беларусь
Тел./факс (8-0222) 72 87 30
E-mail: priemnaya@gsmmogilev.by
р/с ВУ02ВАРВ30127431200100000000
ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВУ2Х
УНП 812006684, ОКПО 504097867000

от 19.08.2025г. № 04-04/375
на _____ от _____

Заместителю
генерального директора
УП «Мингаз»
Денисику А.В.
Копия:
Заместителю
генерального директора
ГПО «Белтопгаз»
Лаптенку В.Н.

Строительное унитарное предприятие «Газстроймонтаж Могилев» сообщает Вам, что в ходе выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Газоснабжения объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 2 очередь строительства, были выявлены замечания, которые сдерживают выполнение работ:

1. Отсутствует возможность строительства на территории строительной площадки кабельной канализации и прокладки силового кабеля от ТП1 до ВРУ ГРП, согласно проекта 22.65.02-ЭС, по причине: загроможденной зоны прокладки бытовкой, дорожными плитами, строительными материалами, уровень земли на текущий момент ниже на 40см от отметки 0, а также не согласие собственника бытовки, дорожных плит, материалов о их перемещении.
2. Отсутствует возможность строительства канализации связи на территории строительной площадки для оптического кабеля от колодца 1* до ГРП, согласно проекта 22.65.02-ЛС, по причине: загроможденной зоны прокладки строительными материалами (куча земли), а также уровень земли на текущий момент ниже на 60 см. от отметки 0. Требуется отсыпать слой земли минимум на 20 см., для предотвращения повреждений канализации.

Строительно-монтажные работы не могут быть завершены и приостановлены, в связи с вышеуказанными замечаниями.

Директор



А.А. Кассиров