



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

26.08.2025 № 01-02/2882
На № _____ от _____

И.о. первого заместителя директора
главного инженера
КУП УКС «Мингорисполкома»
Жминько И.И..

О корректировке ПСД

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту "Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области" направляет в Ваш адрес письмо ЧП «Альстрон» от 25.07.2025 №487 с замечаниями в проектно-сметной документации в части раздела проекта 18.034.0.00-ГПЗ.

Просим Вас рассмотреть, внести изменения в проектно-сметную документацию и выдать в наш адрес в установленном порядке.

Приложение :

1. Письмо ЧП «Альстрон» от 25.07.2025 №487 – на 1 листе

Первый заместитель директора

О.Н. Норко

АЛЬТСТРОН

ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

220076, г. Минск ул. К.Туровского, 24-172
р/с BY73 BELB 3012 1066 9000 8022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ» код BELBVY2X
220004, г. Минск пр. Победителей, 29
УНП 191484272

тел./факс: (017) 252-59-29, моб.тел.: (029) 321-34-90, e-mail: altstrom@mail.ru

25.07.2025г. № 487
на № _____ от _____

ООО «Телекомсвязьстрой»

*Клиент ПТО
письмо по
УКС*

Частное предприятие «АЛЬТСТРОН» в рамках выполнения комплекса работ по благоустройству территории на объекте: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" в деревне Острошицкий городок Минского района Минской области» по договору субподряда № 48/01/25 от 27.03.2025г. сообщает, что согласно раздела чертежей 18.034.0.00-ГПЗ для устройства дорожных одежд по типу Р20 в конструкции проектом предусмотрено устройство двухслойного основания из нижнего – смеси С5 и верхнего – смеси ЩГПСо-Ц М60 F50 под укладку плит тротуарных, а локальной сметой №6100 (пп.17-20) учтено выполнение только из смесей С5.

Просим внести изменения в сметную документацию в части добавления верхнего слоя основания из смеси ЩГПСо-Ц М60 F50.

Директор

Частного предприятия «АЛЬТСТРОН»



/С.А. Антончик/

ООО «ТЕЛЕКОМСВЯЗЬСТРОЙ»
«25» 08 2025
№ 3533