



Общество с ограниченной ответственностью
«Евротехпром» Пуховичский район
(ООО «Евротехпром» Пуховичский район)
Юр. адрес: 222823, Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, ЭБ «Свислочь» НАНБ
р/С ВУЗОРЭСВ30120088471000000933 ОАО «Приорбанк»
ЦБУ 100. БИК РЭСВВУ2Х
Адрес банка: г. Минск, ул. Радиальная, 38а.
Почтовый адрес: 220053 г. Минск, ул. Орловская, 40 офис 34
УНП600125081. ОКПО 06090234
Тел./факс: (017) 377 81 69
e-mail: info@evrotehprom.by

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Еўратэхпром» Пухавіцкі раён
(ТАА «Еўратэхпром» Пухавіцкі раён)
Юр. адрас: 222823. Мінская вобл.
Пухавіцкі р-н., г.п. «Свіслач», ЭБ «Свіслач» НАНБ
р/С ВУЗОРЭСВ30120088471000000933 ААТ «Прыорбанк»
ЦБП 100, БИК РЭСВВУ2Х
Адрес банка г. Минск, вул. Радыяльная, 38а
Паштовы адрас: 220053 г. Минск, вул. Арлоўская, 40, офіс 34
УНП600125081. АКПА 06090234
Тэл./ Факс: (017) 377 81 69
e-mail: info@evrotehprom.by

570 -пто от 27.08.2025г.

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А. К.

Начальнику управления
СУ-128 ОАО «Трест № 15
«Спецстрой»
Северинцу В. И.

Касательно установки газовой горелки ELCO

Между ООО «Евротехпром» Пуховичский район и ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» заключен договор № 22/01-2025 от 22.01.2025 г. (далее – Договор) на выполнение комплекса работ по возведению газовой котельной мощностью 88МВт с установкой 4-х водогрейных котлов мощностью по 20МВт и 1-го водогрейного котла мощностью 8 МВт, с устройством всех внутренних инженерных сетей здания котельной, благоустройству территории с устройством сети наружного освещения котельной на объекте "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства".

При установке моноблочной газовой горелки ELCO мощность 75кВт водогрейного котла ВА-20000-115-0.6 (К1.3) по разделу проекта П-75/22-2-ТМ возникли проблемы, связанные с конструкцией поставленного на объект котла. А именно: установленные заводом-изготовителем шпильки посадочной платформы газовой горелки на котле ВА-20000-115-0.6 (К1.3) имеют межосевой шаг 285 мм, а





ЕВРОТЕХПРОМ

Общество с ограниченной ответственностью
«Евротехпром» Пуховичский район
(ООО «Евротехпром» Пуховичский район)

Юр. адрес: 222823, Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, ЭБ «Свислочь» НАНБ
р/С ВУЗОРЈСВЗ0120088471000000933 ОАО «Приорбанк»
ЦБУ 100. БИК РЈСВВУ2Х

Адрес банка: г. Минск, ул. Радиальная, 38а.
Почтовый адрес: 220053 г. Минск, ул. Орловская, 40 офис 34
УНП600125081. ОКПО 06090234
Тел./факс: (017) 377 81 69
e-mail: info@evrotehprom.by

Таварыства з абмежаванай адказнасцю

«Еўратэхпром» Пухавіцкі раён
(ТАА «Еўратэхпром» Пухавіцкі раён)

Юр. адрас: 222823. Мінская вобл.
Пухавіцкі р-н., г.п. «Свіслач», ЭБ «Свіслач» НАНБ
р/С ВУЗОРЈСВЗ0120088471000000933 ААТ «Приорбанк»
ЦБП 100, БИК РЈСВВУ2Х

Адрес банка г. Минск, вул. Радыяльная, 38а
Паштовы адрас: 220053 г. Минск, вул. Арлоўская, 40, офіс 34
УНП600125081. АКПА 06090234
Тэл./ Факс: (017) 377 81 69
e-mail: info@evrotehprom.by

на фланце газовой горелки он составляет 275мм, что исключают возможность установки газовой горелки.

В связи с вышеуказанным строительно-монтажная организация ООО «Евротехпром» Пуховичский район, просит вызвать представителей завода-изготовителя водогрейного котла на объект, с целью демонтажа шпилек и последующей установки их с необходимым для установки горелки шагом на посадочную платформу .

Главный инженер

Бурый Ю.В.

