

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
В/С банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
В/С банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

27.08.2025 № 04-1500

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске.» 27 очередь Здание №10 направляет копию письма ЧСУП «Садман строй» №128 от 22.08.2025г и просит Вас внести изменение в проектно-сметную документацию.

Приложение:

Копия письма с приложениями ЧСУП «Садман строй» на 1-м листе.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

Минский район
Боровлянский с/с д. Боровляны
ул. 40 лет Победы, 23А, комната 232
тел./факс +375 17 511-15-47
e-mail: sadmanstroy@mail.ru
р/с BY35TECN30129191200140000000,
ЦБУ № 1 ОАО «Технобанк» БИК ТЕСНBY22
адрес банка: г. Минск, ул. Я.Коласа, 4
УНП 691786564 ОКПО 304308736000



**Частное строительное
унитарное предприятие
«Садман строй»**

Вентиляция Кондиционирование Общестроительные работы
Мониторинг строительных конструкций, зданий и сооружений

22.08.2025 № 128
На № _____ от _____

Директору
Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест № 35»
Горбачику А.М.

Об изменениях в ПСД

Объект: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске».
27 очередь строительства. Здание № 10 по генплану (2 этап)

1. Согласно общих указаниях к ведомости отделки помещений (пункт 14, лист 29, 21.004.27-10-АР2) оштукатуривание стен нужно производить по стеклосетке ССШ-160. В связи с выходом изменения в СП 1.03.01-2019 (изм.1) просим исключить сплошное армирование стен при производстве штукатурных работ, т.к, согласно п.4.13 данного СП, штукатурный слой толщиной до 20 мм, наносимый на любой вид основания (за исключением ячеистых бетонов), допускается не армировать, что приведет к удешевлению стоимости работ.

Директор

А.П. Сушков

Филиал «Строительное управление № 200»	
ОАО «Стройтрест № 35»	
ВХОД №	1292
25	08 2025
Основ.докум.	_____ листов
Приложено	_____ листов