

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЭСТ № 35»

Вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Тэл./факс (017) 331 41 89, e-mail: trest35@lut.by
р/р ВУ31ВПСВ30121026830229330000, код ВПСВВУ2Х
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк», пр-т Машэрава, 80
УНП 100289278 АКПА 01279346

27.08.2015 № 01-2363

На № _____ ад _____



Государственное производственное
объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Ул. Я. Коласа, 38, г. Минск, 220013
Тел./факс (017) 331 41 89, e-mail: trest35@lut.by
р/с ВУ31ВПСВ30121026830229330000, код ВПСВВУ2Х
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк», пр-т Машерова, 80
УНП 100289278 ОКПО 01279346

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

ОАО «Стройтрест №35», изучив документацию по закупке из одного источника объекта строительства и оказания услуг «Реконструкция территории по просп.Партизанскому, 8, а г.Минске. 29 очередь.», направляет перечень работ подлежащих пересмотру или уточнению в связи с несоответствиями проектно-сметной документации, а именно в локальных сметах:

1. №1000 пункты 378-379 тип пола 3 в объеме 10 195,00 м² – по данной работ в проектной документации не обозначены конкретные места для ремонта и обеспыливания бетонных полов;

2. №2003 пункты 18-60 – в расценках не учтены механизмы на монтаж крышных вентиляторов, а именно автомобильный кран грузоподъемностью 300 тонн;

3. №2004 пункты 139-142, 146-150, 154-158, 175-191 – при выполнении данных работ по выпуску канализации К1 и К2 не учтены работы по восстановлению имеющегося благоустройства территории;

4. № 2004 пункт 174 «Исключение земляных работ из расценки Е23-22» в объеме 841,63м³ - по данной расценке некорректно указан или посчитан объем, так как статья затрат на зарплату рабочих составляет минус 12 074,02 рубля, ЭМиМ минус 16 681,11 рублей, при том что стоимость затрат в расценках при прокладке ливневой канализации на высоте (локальная смета 2004 пункты 162-172) составляет зарплата рабочих 12 009,60 рубля, ЭМиМ 511,81 рубля, в следствии чего на основании сметной документации работы должны выполняться в минус, что не представляется возможным;

Так же, Заказчиком не предоставлен утвержденный график передачи фронта работ по захваткам с указанием сроков.

Для подписания договора строительного подряда Заказчику необходимо письменно гарантировать внесение изменений в проектно-сметную документацию и предоставить графики передачи фронта работ.

Главный инженер

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.А. Михайлюк', written over a horizontal line.

Михайлюк В.А.