

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 204 (СУ-204)**

вул. Барадзінская, 2
220028, г. Мінск

Тэлефон/факс 395-32-08, 397-10-00

Р / рахунак Y42BLBB30120100321746001001

BIC BLBBVY2X

у Дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк»

па г. Мінску і Мінскай вобласці

г. Мінск, вул. Калектарная, 11

УНП 100321746

email: su204@oaomapid.by

18.08.2025 № 57/7-6/232

на № _____ ад _____



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 204 (СУ-204)**

ул. Бородинская, 2
220028, г. Минск

Телефон/ факс 395-32-08, 397-10-00

Р / счет Y42BLBB30120100321746001001

BIC BLBBVY2X

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»

по г. Минску и Минской области

г. Минск, ул. Коллекторная, 11

УНП 100321746

email: su204@oaomapid.by

УП «УКС Мингорисполкома»
копия: УП «Минскпроект»

СУ-204 ОАО «МАПИД» по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №11 по генплану», направляет вам информацию по недостающим объемам в сметной документации и проектным решениям в части отделочных работ. Просим вас рассмотреть следующие вопросы и направить соответствующее письмо проектной организации:

№ п/п	Замечания по ПСД объекта	Примечание
1	2	3
1.	Необходимо откорректировать в спецификации элементов заполнения проемов позицию окна в ПТС (поз.О-4 заменить на поз.О-2) л.38 проекта 20.003.0.11-АР в соответствии с л.92 проекта 20.003.0.11-АР.	л.38, л.92 проекта 20.003.0.11-АР
2.	Необходимо откорректировать узлы утепления входов №1-1, 2-1, 3-1 л.53-л.56 проекта 20.003.0.11-АР: экструдированный пенополистирол заменить на минераловатную плиту Фасад 12, так как экструдированный пенополистирол является горючим материалом.	л.53 - л.56 проекта 20.003.0.11-АР
3.	Обращаем Ваше внимание, что керамическая плитка с тактильными указателями больше не производится. В связи с этим просим применить другой материал для устройства предупредительных дискретных элементов. Обращаем Ваше внимание, что на других объектах применялись тактильные индикаторы металлические, без штифта, диаметром 25 мм, по трафарету для приклеивания тактильных индикаторов, размером 500x500мм, тип индикатора: ст. конус D=25 мм, метод монтажа: приклеивание (72шт/1 трафарет). Таким образом общее количество на дом: 72шт.*(9+1+8+1+7+1)эт =1944шт. + 72шт*3(колясочные)+ 72шт *5(ПТС) = 2520 шт. Итого:2520 шт. На основании вышеизложенного просим учесть в ПСД недостающее количество дискретных предупредительных элементов(ориентировочная стоимость 7 560 бел.руб.).	л.5 прим.8, л.8 прим.3, л.23 прим.15, л.37 прим.9,10 проекта 20.003.0.11-АР