

Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

29.08.2025 № 01-02/1946  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Коммунальное унитарное предприятие  
“Управление капитального  
строительства Мингорисполкома”

После получения оборудования Заказчика для системы видеонаблюдения (проект 18.034.0.01-УТП) по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 в деревне Острошицкий городок Минского района Минской области», информируем Вас, что поставляемые Вами монтажные коробки DANUA DH-PFA136 -18 штук, не могут быть применены на объекте, так как не подходят к камерам IP DANUA DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-2812-S5-QH по габаритам и монтажным отверстиям. Диаметр камеры составляет 12 см., а монтажной коробки 11 см. Просим заменить данные монтажные коробки на соответствующие габаритам камер.

Первый заместитель директора



О.Н.Норко