

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»

вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

<http://su10@stroytrest4.by>

р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000

Цэнтр развіцця малога бізнесу №745

г.Мінск, пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3
УНП 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

<http://su10@stroytrest4.by>

р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000

Центр развития малого бизнеса №745

г. Минск, пр.Независимости, 32А, строение 3
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

01.09 2025 № 1426

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику филиала «СУ-13»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Перадзе М.О.

Филиал СУ-10 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» являясь подрядчиком на объекте «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» по факту выполнения работ по разделу ОВ необходимо внести в проектно-сметную документацию следующие изменения в части замены фактически закупленного и смонтированного оборудования и поставленного в комплекте с приточными установками аналогичным проектному оборудованию:

Раздел ОВ

Приточные установки:		
	Проектное оборудование	Фактически смонтированное
ПВ1	Насос: UPS 25-70 180 Клапан: д20 Kvs=6,3	Насос: UPE 25/4-180 Клапан: д15 Kvs=2,5
ПВ2	Насос: UPS 25-70 180 Клапан: д20 Kvs=6,3	Насос: UPE 25/4-180 Клапан: д15 Kvs=2,5
ПВ3	Насос: UPS 25-70 180 Клапан: д20 Kvs=6,3	Насос: UPE 25/4-180 Клапан: д15 Kvs=2,5
П4	Насос: UPS 25-100 180 Клапан: д32 Kvs=16	Насос: ЦН 32/8-180 Клапан: д25 Kvs=16
П5	Насос: UPS 25-70 180 Клапан: д20 Kvs=6,3	Насос: UPE 25/6-180 Клапан: д20 Kvs=6,3
П6/В4	Насос: UPS 25-80N 180	Насос: ЦН 32/8-180

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



	Клапан: д25 Kvs=10	Клапан: д25 Kvs=10
П7	Насос: UPS 25-60 180 Клапан: д15 Kvs=2,5	Насос: UPE 25/4-180 Клапан: д15 Kvs=2,5
П8	Насос: UPS 25-60 180 Клапан: д15 Kvs=2,5	Насос: UPE 25/4-180 Клапан: д15 Kvs=2,5
П9	Насос: UPS 25-80N 180 Клапан: д25 Kvs=10	Насос: UPE 25/8-180 Клапан: д25 Kvs=10
П10	Насос: UPS 25-60 180 Клапан: д15 Kvs=2,5	Насос: UPE 25/6-180 Клапан: д15 Kvs=2,5
Гликолевый рекуаератор В4	Насос: G=8,63м3/ч, H=12м 230В; 1,2кВт Клапан: д32 Kvs=16	Насос: UPE 40-180 SF Клапан: д25 Kvs=10

Начальник филиала СУ-10



А.В.Шилак

Тавырин П.А.
+375292955538

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

