



**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»
(ААТ «Будтрэст № 1»)**

вул. Платонава, 15, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 357 42 58, факс (017) 357 00 65,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@trest1.by

IBAN: BY71BPSB30121026790109330000
у Рэгіянальнай дырэцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

29.08.2025 № *1-10/5/1578-2*

на № _____ ад _____

**Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»
(ОАО «Стройтрест № 1»)**

ул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 357 42 58, факс (017) 357 00 65,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uptk@trest1.by

IBAN: BY71BPSB30121026790109330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Объект «Строительство многопрофильной поликлиники в п. Восточный».

УСР ОАО «Стройтрест №1» после натурных замеров разработало комплект рабочих чертежей КМ 100345638 17.060.0.01-24 «Витражи ВН-1, ВН-2, ВН-3 », КМ 100345638 17.060.0.01-25 «Витраж ВН-4» в которых имеются следующие отклонения:


		По КМ	КМД
1	Противопожарная отсечка	Предел огнестойкости и класс пожарной опасности наружной несущей стены совместно с конструкцией ВН-1...ВН-4 должен быть не менее EI-30 K1	-непрозрачное заполнение- стеклопакет 6 Titan 70/54 ак-18AR- 4 эмалит RAL 7012, - минеральная вата «Технофас Эффект» толщиной 100 мм толщиной 131 кг/м3 производства ООО «Завод Технофас» -лист стальной оцинкованный 0,7 мм и 1,00 мм; -обшивка межэтажного пояса из двух слоев гипсокартона ГКВЛ и

			ГКЛ производства группы «Кнауф» -уголки, метизы согласно Приложению №2
--	--	--	--

Приложения:

1. Декларация соответствия-2 стр.
Техническое свидетельство ТС 01.4542.24 -16 стр.
Протокол испытаний КО (45) – 3 стр
2. Типовые технические решения межэтажного пояса- 2 стр
3. Серия Б1.036.4-010.22 ООО «Профреал М»-21 стр.

Главный инженер
ОАО «Стройтрест №1»



Макавчик Д.В.