

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае
ўпраўленне №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, su68@stroytrest4.by
Р/р ВУ35ВРСВ30121021320109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, su68@stroytrest4.by
Р/с ВУ35ВРСВ30121021320109330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

02.09 2025г. № 1893
На № _____ ад _____

ГУ «Дирекция строящегося
Национального исторического
музея Республики Беларусь»

УП «УКС Мингорисполкома»

Начальнику филиала СУ-7
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

О корректировке ПСД
Исторический музей

Филиал СУ-68 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту: «Возведение Национального исторического музея Республики Беларусь в районе ул. Орловской г. Минска» просит направить в адрес проектной организации замечания по проектно-сметной документации.

1. В сметной документации отсутствует работа по звукоизоляции монолитных цементных стяжек от стен, перегородок по контуру примыкания согласно прим. 12 л. 46 комплекта 24.003.0.1-АР.

Начальник филиала

П.И. Жминько

Светенков 017 356 37 77

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

