

Следует отметить, что нормами на строительство временных зданий и сооружений предусмотрены затраты на прокладку временных инженерных сетей только в границах производства работ (строительной площадки), и требуются отдельные проектные решения по прокладке, подключению питающих водопроводов с установкой дополнительной арматуры для обеспечения строительной площадки водой (согласно абз. 4 п.5.4 СН 1.03.04-2020) от точки подключения до границ производства работ (строительной площадки).

На основании изложенного, принимая во внимание фактическую невозможность проведения гидравлических испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, просим согласовать внесения изменений по замене способа проведения испытаний на пневматический.

Одновременно информируем, об отсутствии в проекте информации о существующих абонентах на действующих сетях водоснабжения и проектных решений о необходимости выполнения работ по переключению (подключению) абонентов на вновь построенные сети.

Начальник управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'С' followed by 'А' and 'Р' with a long horizontal stroke extending to the right.

С.А. Ростовцев