



**Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»**

220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

**Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»**

220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

02.09.2015 № 01-02/2986
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает о следующих замечаниях:

1. В Локальной смете №1121 п.734-740 отсутствует расценка Е34-140-3 по монтажу пристенного профиля, при устройстве подвесных потолков типа «Армстронг». Погонаж пристенного профиля равен периметру помещений в которых производится монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
2. В Локальной смете №1121 п.754 неверно указано количество пристенного профиля при монтаже реечного подвесного потолка. Погонаж пристенного профиля равен периметру помещений в которых производится монтаж реечного подвесного потолка.

Просим, Вас, в кратчайшие сроки откорректировать проектно-сметную документацию.

Ответственный представитель:
Начальник участка Шаянков А.П.
(тел. +375257172589)

Главный инженер

Д.И. Малькович