

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

«БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ №211»

вул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Мінск тэл./факс 374-68-
29, 374-81-12

ВУ85ВПСВ30121026890139330000 Рэгіянальная Дырэ

кцыя №700 ААТ «СберБанк»,

г. Мінск, пр. Машэрава, 80

ВІК ВПСВВУ2Х

УНН 100345799, ОКПО 01279346



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №211»

ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск тел./факс 374-68-29, 374-

81-12 ВУ85ВПСВ30121026890139330000 Региональная

Дирекция №700 ОАО «СберБанк», г. Минск,

пр. Машерова, 80

ВІК ВПСВВУ2Х

УНН 100345799, ОКПО 01279346

04.09.2025 № 01-09/748
На № _____ от «___» _____ 20__ г.

Директору филиала «СУ-200»

ОАО «Стройтрест № 35»

Горбачику А.М.

Копия: ООО «Минский городской технопарк»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

О замечаниях в ПСД

Филиал «СУ-211» ОАО «Стройтрест № 35» на объекте «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. Производственное здание №10 27-я очередь строительства» сообщает, что в ЛС 1006 п. 677 по расценке Е26-126-5 не верно дан расход штукатурки защитно-отделочной (по норме 4кг/м², по смете 0,4кг/м²).

Просим внести изменения.

Директор филиала «СУ-211»

А.Э. Лазаренко

Полтачук С.В.

+375(44) 70-999-75