

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАЕ
УПРАЎЛЕННЕ № 206 (СУ-206)**

вул. Харкаўская, 71

220015, г. Мінск

тэлефон/факс 342-32-53

р/рахунак BY11BLBB30120100120233001001,

код BLBBVY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»

па г. Мінску і Мінскай вобласці,

вул. Калектарная, 11

УНП 100120233

05.09.2025 № 59-3/1650

на № _____ ад _____



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»**

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ № 206 (СУ-206)**

ул. Харьковская, 71

220015, г. Минск

телефон/факс 342-32-53

р/счет BY11BLBB30120100120233001001,

код BLBBVY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»

по г. Минску и Минской области,

ул. Коллекторная, 11

УНП 100120233

Об корректировке ПСД

Первому заместитель директора-
главному инженеру
УКС «Мингорисполком»
Жминько И.И.

СУ-206 ОАО «МАПІД» просит откорректировать ПСД по объекту «город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №11 по генплану», а именно:

1. Замена стальной трубы для прокладки проводов к конвекторам в квартирах на трубу полиэтиленовую гофрированную (ошибка проекта) – 20.003.011-Э С01 лист 21).

2. В связи с непроходимостью канала для прокладки кабеля питания лифта, просим согласовать прокладку металлического короба по шахте лифта под данный кабель.

3. В разделе проекта 20.003.0.11-ЭУП лист 2 поменять заземляющий проводник сталь 50х3 с контура повторного заземления на ГЗШ вводного устройства в электрощитовой жилого дома на полосу 25х4 (2 проводника).

4. На листе 4 проекта 20.003.0.11-Э название шкафов ВУ2.1 и ВУ2.2 в электрощитовой №3 заменить на ВУ3.1 и ВУ3.2.

Начальник управления

А. А. Бабенко