

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«СПЕЦТЕЛЕКОМСТРОЙ»	«СПЕЦТЭЛЕКАМБУД»
220070, г. Минск, пер. Солтыса, д. 5, каб. 17	220070, г. Мінск, зав. Солтыса, д. 5, каб. 17
Е-mail: info@spectks.by Факс +375 17 215 12 04	
Тел. +375 17 215 12 11 (генеральный директор), +375 17 215 12 02 (бухгалтерия), +375 17 215 12 05 (ПТО)	
http://www.спецстрой.бел (аренда техники +375 29 376 01 01)	
УНП 690543095, ОКПО 296208296000	
р/с ВУ21МТВК30120001093300075838 в ЗАО «МТБанк»	
БИК МТВКВУ22 адрес банка: г. Минск, ул. Толстого, 10	

От 09.09.2025 г. № 685
на _____ от _____

Структурное подразделение
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» -
«Специализированное управление №120»

О корректировке проекта

Проектное коммунальное унитарное
предприятие «МИНСКПРОЕКТ»

ОАО «Спецтелекомстрой» сообщает, в ходе производства строительно-монтажных работ на объекте: «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска» возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию:


-Лист №3 раздел 24.003.0.0-ЭК на участке трассы находится отвал грунта протяженностью 64 метра (фото прилагается), который будет использован ООО «Промстройэлектро» для засыпки котлована смежного объекта до конца 2025 года. Предлагается выполнить скрытый переход под отвалом грунта;

-Лист №3 раздел 24.003.0.0-ЭК на участке трассы организовано хранение бентонита с водой протяженностью 76 метров (фото прилагается), принадлежность не установлена. Предлагается выполнить скрытый переход протяженностью 76 метров;

-Лист №9 раздел 24.003.0.0-ЭК на участке трассы происходит пересечение двух автодорог с асфальтобетонным покрытием протяженностью 10м+10м. В связи с отсутствием схемы ОДД на данном участке и учитывая сжатые сроки строительства предлагается выполнить скрытый переход 10+10м.

Вносится на Ваше решение.

С уважением,
Заместитель генерального директора


Ю.Н.Митьковец



644

3x10
3x10

