

Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Крапоткина, 44  
УНП 191118728

11.09.2025 г. № 01-02/3141  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Коммунальное унитарное предприятие  
“Управление капитального  
строительства Мингорисполкома”

При производстве работ по системе пожарной сигнализации (проект 18.034.0.01-ОПС1) по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 в деревне Острошицкий городок Минского района Минской области», были выявлены следующие замечания:

-необходимо добавить пожарные извещатели в пом.101, 201, 301, 401 на появившиеся зашивку в осях 7-8; Д-В, т.к. нарушаются нормы СН2.02.03-2019 п. 12.3.14 Точечные дымовые или тепловые ПИ следует устанавливать: – в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

. В спецификации проекта 18.034.0.01-УС1 отсутствуют телефонные розетки, а на структурной схеме они указаны. Просим добавить в спецификацию проекта с указанием марки розетки.

Первый заместитель директора



О.Н.Норко