

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Минск, пр-т Машерова, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

15.09.2025 г. № 19/03-1254

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О замечаниях в ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства» выявлены следующие несоответствия в ПСД:

1. В локальной смете №217 «Оборудование ТМ» согласно поз. 2 предусмотрен монтаж оборудования «блоков без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвигки котлов, теплопроизводительностью 23,26(20) мвт(гкал/ч)» весом 142,2 тн. При этом фактический вес указанного оборудования составляет 149,2тн (4 шт. по 37,3 тн – фото в приложении);
2. Согласно проекта ш.П-75/22-2-ЭОМ в спецификации не учтена часть кабельных конструкций, а именно стойки потолочного подвеса для средних нагрузок СПТ(СН) (9 наименований), предусмотренные для крепления, согласно листов 13,14.
3. При монтаже наружного контура заземления котельной, согласно проекта 21.70.14.02-ЭС1 и лок. сметы №404, с учетом устройства выпусков контура заземления, а также обхода пандусов, дополнительно потребовалось 20 м стальной полосы 40х4.

С учётом изложенного просим внести необходимые изменения в проектно-сметную документацию для корректировки контрактной цены и заключения дополнительного соглашения.

Начальник СУ-128

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

В.И. Северинец





ЕВРОТЕХПРОМ

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОТЕХПРОМ» (ООО «ЕВРОТЕХПРОМ»)

Юр. Адрес: 222823, Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, ЭБ «Свислочь» НАНБ
р/с ВУ30Р JCB3012008847100000933 ОАО «Приорбанк»
ЦБУ 100, БИК Р JCSBVY2X
Адрес банка: г. Минск, ул. Радиальная, 38а.
Почтовый адрес: 220053, г. Минск, ул. Орловская, 40 офис 34
УНН 600125081, ОКПО 06090234
Тел./факс: (017) 237-81-68, 237-81-69
e-mail: eurotexprom@tut.by

Товариства з абмежавленай адказнасцю
«ЕУРАТЭХПРАМ» (ТАА «ЕУРАТЭХПРАМ»)

Юр. Адрес: 222823, Минская вобл.,
Пухавіцкі р-н, г.п. Свіслач, ЭБ «Свіслач» НАНБ
р/с ВУ30Р JCB3012008847100000933 ААТ «Приорбанк»
ЦБП 100, БИК Р JCSBVY2X
Адрес банка: г. Минск, вул. Радзьяльная, 38а.
Паштовы адрас: 220053, г. Минск, вул. Арлоўская, 40 офіс 34
УНН 600125081, АКПА 06090234
Тэл. / Факс: (017) 237-81-68, 237-81-69
e-mail: eurotexprom@tut.by

