



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсувязьбуд»  
220104 г. Мінск,  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
220104, г. Минск,  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

16.09.2025 № 01-02/3199  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## УП «УКС Мингорисполкома»

**ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту:** Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области просит Вас:

1. Откорректировать внутреннюю отделку лестниц (в осях Е-Ж/4-7; В-Д/4-7; Е-К/10-11; Е-К/18-19 с улучшенной окраски стен и потолков на защитно-декоративный полимерный состав.
2. В локальных сметах отсутствуют работы по оштукатуриванию парапетов козырьков №1 и №2 по металлической штукатурной сетке (18.034.0.01-КЖ2 л.52; 18.034.0.01-АР3 л.11), а также декоративный слой, прижимная планка и отлив «капельник» по периметру козырьков. Отсутствуют работы по оштукатуриванию остальных крылец и входов.
3. Просим включить в проект зашивку защитных решеток прямков профлистом С8 в цвет козырьков (18.034.0.01-АР3 л.41-42)
4. Просим включить в проект декоративную планку на деформационные швы стен 48м.п.
5. Просим откорректировать решение по огнезащите лестниц (18.034.0.01-КЖ3 л.18) на обшивку несущих металлоконструкций плитами гипсовыми негорючими Гуррос FIRE 25\*900\*2500мм (Конструкционная огнезащита лестницы с пределом огнестойкости не менее R 60 согласно протоколу огневых испытаний ПИ №21 с/ск/оз-2021 (R 90 K0).) Протоколы и узлы прилагаются к письму.
6. Так же в проекте недостающий объем ЩПСО под устройство покрытий из тротуарной плитки. Просим включить недостающий объем.

Приложение:

- 1) Сертификат соответствия Серия RU №0327061 (2листа)
- 2) Протокол №21 с/ск/оз – 2021 сертификат испытаний (28листов)
- 3) Технологический регламент ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (12листов)

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.  
(тел. +375336306176)

Главный инженер



Д.И. Малькович