



Technoimpex
ТЕХНОИМПЭКС
Техника вентиляции

Исх. № 1059 от 17.09.2025 г.

УП «УКС Мингорисполкома»
ул. Советская, 17
220030 г. Минск

УП «Минскпроект»
ул. Берсона, 3
220030 г. Минск

Добрый день,

ООО фирма «Техноимпэкс» является участником биржевой процедуры закупки на поставку ОАО «МАПИД» электрических полотенцесушителей для объектов «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №10 и №11 по генплану».

В разделе проектной документации этих объектов «Общие указания. Отопление» указано, что в качестве нагревательных приборов приняты электрические конвекторы типа ЭВУТ.

При этом в спецификации также указаны электрические полотенцесушители со встроенным терморегулятором размером 700x500 по типу МИСОТ ПЭБ Е25-300-06 потребляемой мощностью 0,40 кВт и размером 800x500 по типу МИСОТ ПЭБ Е25-350-45 потребляемой мощностью 0,45 кВт.

Из ответа производителя - ОДО «ОНИКС» № 660 от 11.09.2025г. видно, что указанная в проектной документации маркировка электрических полотенцесушителей с символами 300, 350 указывает на соответствующие потребляемые мощности таких полотенцесушителей – 0,3 кВт и 0,35 кВт. Также в ответе указано, что в настоящее время такие приборы не выпускаются.

Таким образом, указанные в спецификации потребляемые мощности электрополотенцесушителей – 0,40 кВт и 0,45 кВт, не соответствуют фактически потребляемым мощностям приборов - 0,3 кВт и 0,35 кВт, как это указано в ответе ОДО «ОНИКС».

Также для устранения расчетной потери теплоты в некоторых ванных комнатах первого и второго этажей жилых домов №10 и №11 проектным решением предусмотрена компенсационная величина в размере 380 Вт.

Устранение потерь теплоты в других ванных комнатах проектным решением не предусмотрено – отсутствует соответствующая запись о потерях теплоты.

На основании изложенного и в целях снижения цены закупки относительно сметной стоимости, просим УП «Минскпроект» и УП «УКС Мингорисполкома» уточнить точную потребляемую мощность электрических полотенцесушителей, которая может быть применена для устранения потери теплоты 380 Вт в ванных комнатах, а также согласовать применение электрических полотенцесушителей производства ИЧП «Ростела» (Республика Беларусь) типа Виктория 500x700/6 (диммер, правый) потребляемой мощностью 100 Вт в ванных комнатах, где не требуется устранение потерь теплоты в соответствии с проектной документацией.

ООО фирма «Техноимпэкс»
ул. Правды, д. 48, 210029, г. Витебск, Республика Беларусь
Тел. +375 /0212/ 65-27-28, 65-27-22, 65-27-18.
Тел./факс /0212/ 65-27-14, 65-27-12, 65-27-11, 65-27-01, 65-27-04.
GSM: (+375 29) 894-40-52, (+375 29) 144-86-57
www.techna.by e-mail: info@techna.by

р/с BY96BELB30121201050030226000 в ОАО «Банк БелВЭБ»,
пр-кт Победителей, д.29, г. Минск, БИК BELBY2X
УНП 300255106 ОКПО 28680835



Technoimpex
ТЕХНОИМПЭКС
Техника вентиляции

В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию оплату за такие работы гарантируем.

С уважением,

Управляющий



С.В. Константинов

Приложение: письмо ОДО «ОНИКС» №660 от 11.09.25г.

Исп. А.В. Гракова
И.В. Хмыльников

ООО фирма "Техноимпэкс"
ул. Правды, д. 48, 210029, г. Витебск, Республика Беларусь
Тел. +375 /0212/ 65-27-28, 65-27-22, 65-27-18.
Тел/факс /0212/ 65-27-14, 65-27-12, 65-27-11, 65-27-01, 65-27-04.
GSM: (+375 29) 894-40-52, (+375 29) 144-86-57
www.techna.by e-mail: **info@techna.by**

р/с ВУ96BELV30121201050030226000 в ОАО "Банк БелВЭБ",
пр-кт Победителей, д.29, г. Минск, БИК BELVBY2X
УНП 300255106 ОКПО 28680835



Общество с
дополнительной ответственностью

"ОНИКС"

Республика Беларусь
246009, г. Гомель,
ул. Добрушская, 60-Б
✉ 246009, а/я 4, г. Гомель

т/ф: +375(232)29-57-28
+375(232)29-56-95
E-mail: onyxodo@ya.ru
www.misot.by

Исх. 11.09.2025 г. № 660

ООО «Техноимпекс»

По месту требования

ОДО «Оникс» настоящим сообщает, что в настоящее время не выпускаются электрополотенцесушители: МИСОТ ПЭБ Т25-300-06 на 0,40 кВт; МИСОТ ПЭБ Т25-350-45 на 0,45 кВт.

Условное обозначение маркировки электрического полотенцесушителя 300, 350 указывает на соответствующие потребляемые мощности электрических полотенцесушителей - 0,3 кВт и 0,35 кВт.

Главный инженер



Щеников Д. В.



УНП 400534124
р/с BY73P3B30124005371000000933
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400,
г. Гомель, ул. Красноармейская, За
БИК P3CBVY2X

ОКПО 290378343000
р/с BY86MMBN30124128600109330000
в Управлении по Гомельской области
ОАО «Банк Дабрабыт»
БИК MMBNBY22

