

**ФИЛИАЛ «УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»**

220013 г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 Тел/факс (017)238-92-81, 397-24-71 e-mail: uptk35@mail.ru  
УНН 101106143 ОКПО 01279346 Р/счет BY79BPSB30121029340169330000  
в Региональной Дирекции №700 ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр-т Машерова, 80 БИК BPSBBY2X

« 17 » 09 2025г. № 586  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору СУ-201,  
ОАО «Стройтрест №35»  
А. М. Коваленок

УП «УКС Минскгорисполком»

УП «Минскпроект»

Филиал УПТК, ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту: «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» в проектно-сметной документации (17.045 – АИ лист 67) витражи ВВ-1, ВВ-2 изготавливаются по СТБ 1609-2020 (Витрины и витражи металлические), также указаны наименования ВтД-Ал 298-1195 СПО, ВТ-Ал 300-275 СПО по СТБ 1609-2020 (СПО – однокамерный стеклопакет), в описании указано светопрозрачное заполнение – закаленное стекло, что соответствует СТБ 1609-2020, в тоже время указан предел огнестойкости EI 45, который выполняется согласно СТБ 2281-2012. В связи с этим просим дать разъяснения по изготовлению внутренних витражей, а именно просим:

- указать вид профиля, из которого должны изготавливаться данные конструкции;
- указать вид заполнения рам, данных конструкций;
- указать степень огнестойкости (если есть необходимость).

На основании выше изложенного просим внести изменения в проектно-сметную документацию.

Директор



М.Г. Гвоздь