



Мінскі гарадскі
выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае
ўнітарнае прадпрыемства
«МІНСКМЕТРАБУД»

**Электрамонтажнае ўпраўленне
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»**

220004 г.Мінск, вул. Ракаўская, 34, пад'езд №4, каб. № 39
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),
тэл. бухгалтэрыі (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metrostroy.by
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000 у
ААТ "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х
Адрес банка: 220030 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

Минский городской
исполнительный комитет
Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

**Электромонтажное управление
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»**

220004 г.Минск, ул. Раковская, 34, подъезд № 4, каб. № 39
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),
тел. бухгалтерии (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metrostroy.by
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в
ОАО "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х
Адрес банка: 220030 г. Минск, пр-Независимости 32А-1

18.09.2025г. № 03-02/ 690
на № _____ от _____

Начальнику филиала СУ-120
ОАО «Стройтрест №4»
Силантьеву Д.Н.

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Ставим Вас в известность, что при приемке оборудования Заказчика по объекту 20.003.0.20 на объект «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генплану №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» было выявлено, что Щит автоматического ввода резерва АВР (ЩАВР1) (ЩУР-09-Н УЗ) изготовитель ПТЧ УП «Агротехпром» выполнен с условием Изм. 1. Раздела проекта 20.003.0.20 – ЭМ. Необходимо выполнить сборку ЩАВР1 по условиям Изм.3 данного проекта, вышедшего в июне 2024 г.

На основании вышеизложенного данный щит может быть принят нами после его полной адаптации к действующему проекту.

Зам. директора – главный инженер

Тагаков В.В.