

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВРСВ30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВРСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

22.09.2025 № 19/01-1281

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

О замечаниях в ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства» выявлено, что в составе проекта П-75/22-2-АР лист 4 отсутствуют указания по устройству ходовых дорожек на кровле. При этом согласно п.5.9.6. СН5.08.01-2019 «Кровли» на неэксплуатируемых кровлях должны быть предусмотрены ходовые дорожки шириной не менее 1,0 м.

С учетом изложенного просим предусмотреть в проекте устройство ходовых дорожек на кровле и внести необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выдать к производству работ для корректировки контрактной цены.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

