

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне № 120»



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Специализированное
управление № 120»

220099, г. Минск вул. Казинца, 12
ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484
e-mail su120@stroytrest4.by
р/р BY70BPSB30121069990159330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
BIC BPSBВY2X
УНП 102366829, АКПА 012795475012

220099, г. Минск, ул. Казинца, 12
т./ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484
e-mail su120@stroytrest4.by
Р/счет BY70BPSB30121069990159330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
BIC BPSBВY2X
УНП 102366829 ОКПО 012795475012

24.09 2025г. № 1711
На № _____ ад _____

Заместителю начальника филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Еремееву В.С.

Копия: Директору
ГУ «Дирекция строящегося
Национального музея
Республики Беларусь»
Котову М.Н.

Копия: Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС МИНГОРИСПОЛКОМА»
Жминько И.И.

О корректировке ПСД

Филиал «СУ-120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» по объекту «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул.Орловской г.Минска» направляет Вам копию письма субподрядной организации (ОАО «СПЕЦТЕЛЕКОМСТРОЙ») от 22.09.2025г. №04-03/723-1 по вопросу внесения изменений в проект 24.003.0.0-ЭК в части устройства дополнительных скрытых переходов в месте пересечения ул.Проектируемой, 39 и ул.Нововиленской (по проекту пересечение открытым способом) для прокладки кабельных линий 10кВ.

Просим обеспечить корректировку и выдачу проектно-сметной документации в установленном порядке.

Приложение:

1. Письмо ОАО «СПЕЦТЕЛЕКОМСТРОЙ» от 22.09.2025г. №04-03/723-1 – 1 лист.

Заместитель начальника филиала «СУ-120»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

А.Г. Бердников

Исп. Воробей В.В.
8 (029) 696-90-30

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«СПЕЦТЕЛЕКОМСТРОЙ»	«СПЕЦТЭЛЕКАМБУД»
220070, г. Минск, пер. Солтыса, д. 5, каб. 17	220070, г. Минск, зав. Солтыса, д. 5, пак. 17
E-mail: info@spectks.by ; Тел./факс (017) 215-12-04; Тел. (017) 215-12-11 (генеральный директор), (017) 215-12-02 (бухгалтерия), (017) 215-12-05 (ПТО)	
http://www.спецстрой.бел (аренда техники (029) 376 01 01, (033) 376 01 01)	
УНП 690543095, ОКПО 296208296000	
р/с BY21MTBK30120001093300075838, БИК МТВКВУ22 в ЗАО «МТБбанк», адрес банка: г.Минск, ул.Толстого, 10	

от 22.09.2025г. № 04-03/723-1


на № от Г.

Структурное подразделение
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» -
«Специализированное управление
№120»

Открытое акционерное общество «Спецтелекомстрой» по объекту: **«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г.Минска»** (договор строительного подряда № 210-3/120-2025 от 19.08.2025 года), в связи с жатыми сроками производства работ просит рассмотреть возможность выполнения прокладки кабельной линии 10 кВ (В1, В2) методом горизонтально-направленного бурения в количестве 6 каналов по 145 метров (общей длиной 870 метров) в районе пересечения улицы Проектируемой, 39 (лист 3 раздел ЭК), а также 8 каналов по 20 метров (общей длиной 160 метров) в районе улицы Нововиленской (по проекту пересечение открытым способом) в связи с жатыми сроками производства работ.

Просим внести корректировку в ПСД.

Генеральный директор



С.П.Пранович