



№ 1997-25

24.05.2025

УП «УКС Мингорисполкома»
Республики Беларусь, 220030,
г.Минск, ул.Советская, 17
Электронный адрес: mail@uks.by
Телефон: 8 (017) 200-70-93
Факс: 8 (017) 328-58-30

О предоставлении информации

ООО «НикаПроект» по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске»** (8 и 9 очередь строительства) сообщает следующее.

Ранее в апреле-мае 2023 года ООО «Геоплюс» выполнило инженерно-геологические изыскания в том числе и для жилых домов №5 и №6 по г/п (том №6 отчёта №018/23 и том №7 отчёта №018/23).

Согласно отчётам поскольку территория характеризовалась хорошей изученностью, при этом к значительной части участка отсутствовали подъезды (площадка располагалась на откосе котлована либо на отвале грунта), отчет был составлен с использованием материалов изысканий, выполненных ООО «Геоплюс» в 2013г. с оценкой изменения физико-механических свойств грунтов за прошедший период времени. При этом в пятне жилых домов были установлены зоны насыпных и разуплотненных грунтов.

В настоящее время в рамках объектах **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске» 2 очередь строительства** выполнена обратная засыпка котлована до планировочных отметок, в том числе и в пятне жилых домов №5 и №6 по г/п. Подтверждения в полной выемке насыпных и разуплотненных грунтов нет.

Принимая во внимание требования п.4.23 СН 1.02.01-2019 "Инженерные изыскания для строительства" ООО «НикаПроект» считаем необходимым выполнить дополнительные (повторные) инженерно-геологические изыскания.

С учётом вышесказанного ООО «НикаПроект» просим подтвердить возмещение затрат на выполнение инженерно-геологических изысканий по вышеуказанному объекту.

Главный инженер проекта

М.И.Працуто