

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае
ўпраўленне №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, su68@stroytrest4.by
Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000
у Цэнтры развіцця малага бізнэсу
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, su68@stroytrest4.by
Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000
в Центре развития малого бизнеса № 745
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

26. 09 2025г. № 2136
На № _____ ад _____

Дирекция строящегося
Национального исторического
музея Республики Беларусь

УП «УКС Мингорисполкома»

Начальнику филиала СУ-7
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

О корректировке ПСД
Исторический музей

Филиал СУ-68 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту: «Возведение Национального исторического музея Республики Беларусь в районе ул.Орловской г.Минска» просит направить в адрес проектной организации замечания по проектно-сметной документации.

1. Согласно требований л.29 комплекта 24.003.0.1-АР крепление минераловатных плит при устройстве вентилируемой системы утепления предусмотрено при помощи дюбель-анкеров, без применения клеевого состава. В связи с чем в локальной смете №1027 необходимо заменить расценку Е26-116-2, учитывающую крепление на клею, на расценку Е15-374-2, учитывающую крепление минераловатных плит сухим способом с применением дюбель-анкеров.

Начальник филиала

П.И. Жминько

Светенков 017 356 37 77

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

