



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсувязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

26.09.2025 № 01-02/3290
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия ГУ «Минский городской социальный
пансионат Вяча»

О необходимости устранения замечаний

ООО «Телекомсвязьстрой» в рамках выполнения работ по подготовке к сдаче в эксплуатацию объекта: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» по отдельному договору с ООО «Кондратьев Инжиниринг» производил испытания 4 существующих пожарных гидрантов и по всем были выявлены отклонения по высоте от гидранта до верха люка (норматив не более 0,4 м, фактически от 0,5 до 0,7 м).

Учитывая, что данные гидранты находятся на балансе ГУ «Минский городской социальный пансионат Вяча» просим обратиться к эксплуатирующей организации для оперативного приведения к нормативу 4 пожарных гидрантов, а также необходимо информировать ООО «Телекомсвязьстрой» для проведения повторных испытаний.

Приложение: схема размещения гидрантов на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора
по коммерческим вопросам

Д.В.Гуриненко

Гуриненко +375293453216





№ 62360000001000714
Куп по проектированию, ремонту и
строительству дорог "Минскобдорстрой"
Постоянное пользование

ПГ.1
сущ.

ПГ.2
сущ.

ПГ.3
сущ.

ПГ.4
сущ.

ОГ-4 СМ