

Директор

О.П. Цуран



Рукводства гасударственага ўчреждзенага адукацыйнага ўстава «Сярэдняя школа № 52 г. Мінска» (Сярэдняя агульнаадукацыйная школа на 1020 усяшхся с басейнам №54 по генплану), расположенному по адресу: г. Минск, ул. Каменнагорская, 114, просит устранить следующие недостатки в рамках гарантийных обязательств:

- трешини декоративной штукатурки по всему периметру здания (фасад);
- отслоение декоративного покрытия по низу потолка по всему периметру здания;
- отслоение декоративного покрытия (здание бассейна);
- течь крыши школы и бассейна;
- рассыхание деревянной доски в спортзале большом, малом и гимнастическом;
- отошли и поднялись в большом спортзале доски в полу;
- зазоры между отмостки и потолка (1-2см);
- течь воды в подвале бассейна через фундамент и отмостки;
- течь воды по стене в стрелковом кабинете (прямом полный воды).

Просим устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств.

ПОВТОРНО
30.07.2025г. № 463
03.09.2025г. №575
11.09.2025г. №629
19.09.2025г. №659

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.

Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўная ўстанова
адукацыі
«Сярэдняя школа № 52
г. Мінска»
в.у.л.Каменнагорская, 114, 220055,
г. Мінск
тэл. 367 07 40

На № _____ ад _____
26.09.2025 года № 673

Рэспубліка Беларусь
Государственное учреждение
образования
«Средняя школа № 52
г. Мінска»
ул.Каменнагорская, 114, 220055,
г. Мінск
тэл. 367 07 40