

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае
ўпраўленне №68»)



вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, su68@stroytrest4.by
Р/р ВУ35ВПСБ30121021320109330000
у Цэнтры развіцця малага бізнэсу
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
ВІС ВПСБВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, su68@stroytrest4.by
Р/с ВУ35ВПСБ30121021320109330000
в Центре развития малого бизнеса № 745
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВПСБВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

29 09, 2025г. № 2146
На № _____ ад _____

ГУ «Дирекция строящегося
Национального исторического
музея Республики Беларусь»

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

Начальнику филиала СУ-7
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

О корректировке ПСД
Исторический музей

Филиал СУ-68 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту: «Возведение Национального исторического музея Республики Беларусь в районе ул.Орловской г.Минска» сообщает о невозможности закупки ветрогидрозащитной мембраны со следующими характеристиками: сопротивление паропрооницанию не менее 0,30мг ((м-ч-Па)); группа горючести не ниже Г1, не ниже РП1; теплота сгорания не более 3 МДж/м2.

Просим Вас согласовать применение негорючей ветрозащитной мембраны МСВ-НГ.

Начальник филиала

П.И. Жминько

Ерошкин 017 374 35 78

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

