

МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
Дзяржаўнае аб'яднанне  
«Мінская гарадская жыллевая гаспадарка»  
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ  
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«МІНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)  
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск  
тэл.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Государственное объединение  
«Минское городское жилищное хозяйство»  
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКВОДОКАНАЛ»  
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)  
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск  
тел.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100236027, ОКПО 03371271

29.09.2025 № 4-4328  
На № 18-10/ от 18.09.2025  
8849

УП «УКС Мингорисполкома»

### О предоставлении информации

УП «Минскводоканал», рассмотрев обращение от 18.09.2025 №18-10/8849 по вопросу завершения разработки проектной документации по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1)» и по результатам рабочего совещания 19.09.2025, предоставляет следующую информацию по водозабору №5 «Боровляны»:

1. Акт технического осмотра оборудования скважины 8в (Приложение 1);

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник  
производства «Минскводопровод» –

Ю.В. Дёмин

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

23 сентября 2025

Комиссия в составе:

<u>Зам. начальника производства «Минскводопровод»</u>	<u>В.Н. Грибанов</u>
(должность)	(И.О.Фамилия)
<u>инженер-энергетик СМиЭ</u>	<u>К.Н. Медведев</u>
(должность)	(И.О.Фамилия)
<u>начальник водозабора №5</u>	<u>П.С. Деркач</u>
(должность)	(И.О.Фамилия)

Составила настоящий акт в том, что в результате обследования скважины №8в насосной станции 1-го подъема водозабора №5 «Боровляны» (Минский р-н, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Витебская 28, инв. №5255, 1994 года ввода в эксплуатацию) установлено:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип оборудования	Количество
1	ЭЦВ 10-120-55	Насос	1 шт.
2	ААБл 3х50	Кабель силовой	1 шт.
3	ААБл 3х95	Кабель силовой	1 шт.
4	Задвижка Ду150 мм	Запорно-регулирующая арматура	1 шт.
5	Crow SWAN-QUAD	извещатель охранный пассивный инфракрасный	2 шт.
6	Обратный клапан Ду150 мм	Запорно-регулирующая арматура	1 шт.
7	WRH 150	Счетчик воды турбинный	1 шт.
8	Шкаф силовой с частотным приводом	Шкаф управления насосом	1 шт.
9	Оборудование АСУТП (2019г.)	АСУТП	1 шт.

Вышеуказанное оборудование имеет моральный и физический износ, является неэнергоэффективным и не может обеспечить надежности электроснабжения насосных станций первого подъема, что в целом влияет на надежность водоснабжения потребителей.

<u>Зам. начальника производства «Минскводопровод»</u>	<u>В.Н. Грибанов</u>
<u>Инженер-энергетик СМиЭ</u>	<u>К.Н. Медведев</u>
<u>Начальник водозабора №5</u>	<u>П.С. Деркач</u>