



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсувязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

01.10.2015 № 01-02/3333
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»


В ходе проведения производственного совещания с участием представителей проектной института УП «Минскпроект», представителей эксплуатирующей организации ГУ «Минский городской социальный пансионат ВЯЧА» и представителей подрядной организации ООО «Телекомсвязьстрой» на объекте: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области» были приняты следующие решения:

- 1) Поручни для инвалидов для умывальников П-3; П-6; следует устанавливать на одном уровне с умывальником на высоте 750мм от чистого пола. Поручни П-3,1; П-6,1 в зоне установленного сифона, для защиты от механического повреждения ориентировочно на высоте 530мм. В ходе принятых решений требуется переделка поручней П-3 путем увеличения размеров, так как габариты умывальника не позволяют установить поручень на одном уровне.
- 2) Так же на объекте отсутствуют упоры для деревянных дверей, что при эксплуатации может привести к повреждению отделки стен и самих дверей (в частности места крепления петель). Необходимо предусмотреть дверные упоры по типу доводчика, которые устанавливаются сверху на само полотно.
- 3) Принято совместное решение по переносу сиденья для душа с места под смесителем, а также откидного поручня и переделке поручня с вертикальной штангой в душевых для инвалидов для функционального использования.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the text 'Главный инженер' and 'Д.И. Малькович'.

Д.И. Малькович