



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
220104 г. Мінск,  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
220104, г. Минск,  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

01.10.2015 № 01-02/3338  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### УП «УКС Мингорисполкома»

В результате испытаний по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области» установлено, что в части пожарных гидрантов на территории ГУ «Минского городского социального пансионата «ВЯЧА»» не соответствует высота от гидранта до верха люка. (Необходимая высота должна быть не более 0,4м, фактическая 0,5-0,7м).

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.  
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович