

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X
Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X
Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

06.10.2025 № 58-13/3101

на № _____ ад _____



Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Об уточнении проектных решений

СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Многokвартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске» необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

Раздел ВК

1. В спецификации раздела канализация К1 необходимо заменить ПР12 на ПР8.
2. В спецификации в разделах холодного и горячего водоснабжения выше отметки 0.000 не учтены гильзы для прохода трубопроводов через перегородки:
 - гильза пп Ø40 для трубы пп Ø20 L=80 в количестве 152шт;
 - гильза пп Ø40 для трубы пп Ø20 L=420 в количестве 152шт;
 - гильза пп Ø40 для трубы пп Ø20 L=580 в количестве 112шт;
 - гильза стальная Ø60 для трубы ст. Ø32 L=80 в количестве 152шт (полотенцесушители).

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер

О. В. Усевич

13 Галицкая.А.Ю.
8(029)-6540232