


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

06.10.2025 № 2618/04
На № _____ ад _____

ООО «Минский городской
технопарк»
УП «УКС
Мингорисполкома»
УП «Минскпроект»

О внесении изменений в ПСД

Доводим до вашего сведения что на объекте «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в городе Минске» 24 очередь строительства, корпус №15 выявлены отклонения от проектно-сметной документации, а именно:

1. При устройстве кровли на лестничной клетке и лифтовой шахте было выявлено, что по периметру отсутствует кирпичный парапет. Для дальнейшего производства работ требуется предусмотреть устройство парапета высотой 130мм по периметру лестничной клетки и лифтовой шахты для упора плит утеплителя и устройства слива.

2 При производстве работ по устройству водосточной системы проектной документацией 21.004.24-15-АР лист 5 на производственной и административной частях здания предусмотрен монтаж труб водосточных по фасаду здания. В связи с тем, что парапет здания имеет наружный свес, то требуется добавить колено трубы водосточной в верхней части здания в количестве 18шт. Так же в цокольной части здания по осям Б, 2 требуется добавить колено трубы водосточной для обхода цокольной планки в количестве 10шт.

Просим вас внести изменения в проектно-сметную документацию на основании вышеизложенных замечаний.

С уважением,
директор

В.А. Борейко