



ФІЛІЯЛ
«БУДАЎНІЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ №25»



ФІЛІАЛ
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25»

Республика Беларусь
Почтовый адрес: 220034, г. Минск, Войсковой пер., д.12, к. 415
тел./факс (+375 17) 354-67-77
Юридический адрес: 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д.144, комн.45а.
р/с № ВУ38ВПСВ30121785570109330000 в Дополнительном офисе № 701 ОАО «Сбер Банк» г. Минска, ул. Чкалова, 18/1
БИК ВПСВВУ2Х, УНН 102387091, ОКПО 055670945020
E-mail: su25@mps.by

от «07» 10 2025 г., № 04-2800
на _____ от _____

КУП «УКС Мингорисполкома»

О внесении изменений

Филиал СУ №25 ОАО «Минскпромстрой» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23» направляет Вам перечень сметных вопросов в части устройства наружных стен и перегородок:

1. Дополнительно к расценке Е8-57-1 на кладку перегородок из керамзитобетонных блоков (п.139 лс №2010,201) необходимо добавить нормы расхода пакли для конопатки мест примыкания перегородок к ограждающим конструкциям (конопатка предусмотрена составом работ расценки Е8-57-1, стоимость материала(пакли) отсутствует);
2. Отсутствуют в сметной документации работы по устройству примыканий наружных стен к монолитным плитам перекрытий согласно узла ХХVI раздела 23.029-1-КЖ1 л.83 (зачеканка минеральной ватой БЕЛТЕП Лайт, установка резиновой прокладки, герметизация мастикой);
3. Согласно ТТ №2 23.029-1-КЖ1 л.76 устройство наружных стен выполняется на клеевом составе. В нормах расхода материалов расценки Е8-66-1 на кладку наружных стен из керамзитобетонных блоков клеевой состав отсутствует.

Директора филиала
«СУ №25 ОАО «Минскпромстрой»

К.Е.Шамин