

Адкрытае Акцыянернае
Таварыства «МАПІД»
**Упраўленне малой
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42
220015, г. Мінск
Тэлефон 208-95-51
Факс 208-95-51

Р/рачунак BY52BLBB30120100135079001001
BIC BLBBVY2X
г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11,г.Мінск
УНП 100135079
po-umm@mail.ru



Открытое Акционерное
Общество «МАПІД»
**Управление малой
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42
220015, г. Минск
Телефон 208-95-51
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001
BIC BLBBVY2X
г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11,г.Минск
УНП 100135079
po-umm@mail.ru

09.10.2015 № 63-1/2548

на № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Директору
ООО «АктивПроектГрупп»

О внесении изменений



УММ ОАО «МАПІД» после проведения фактических замеров для монтажа металлических дверей по объекту строительства: **«Многоквартирный жилой дом по улице Рыбалко, 20 в г. Минске»** выявило разночтение в разделах проекта АР и КЖ, а именно: согласно проекту 60-ПР/22-24-КЖ2 л.18 фактическая высота проема в осях 11-12/Ш на отм. - 0,840 равна 2600 мм., однако проектом 60-ПР/22-24-АР л.9, 19 предусмотрена дверь стальная ДН С Г 21-10 П (помещение кладовой хранения уличного уборочного инвентаря) с высотой проема 2100 мм.

Просим Вас дать разъяснения данного несоответствия проектов.
Фото прилагается на 3 л.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Д.В. Гарбуз

Стена монолитная (с ПК) (сплошной чертёж)



УП «УКС Мингрима» (исполн.)
К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
01.10.2014

1. Общие технические требования по возведению монолитных конструкций см. А.П.
2. Спецификации см. А.
3. Водостойкость стальной стали см. А.
4. Узлы А, Б, В, Г см. А.В.
5. Укрепление монолитной стены (с ПК) встык после монтажа. Внутренняя и наружная стороны. Стандартный вариант.

60-ПР/22-24-КХ2		"Многоквартирный жилой дом по улице Рыбацкого, 20 в г. Минске"		Ступня	Лист	Листов	2/23
Многоквартирный жилой дом		С		18		г. Минск	
Стена монолитная (с ПК)		Отделочный чертёж. Сечения 1-1, 5-5		С		2/23	
1	Изм. 95-24	Исполн. Лисов Н. Ю.	Дата 03.24.14	Разработал	Латко	04.23	
		Исполн. Лисов Н. Ю.	Дата 04.23.14	Проверил	Латко	04.23	
		Исполн. Лисов Н. Ю.	Дата 04.23.14	Утвердил	Лисов Н. Ю.	04.23	
		Исполн. Лисов Н. Ю.	Дата 04.23.14	И-контроль	Курский	04.23	

