

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Пачт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40БПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40БПСВ30121731660159330000 Региональная
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Исх. 665 от 01.10.2025

Директору ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

О внесении изменений в проектно-сметную документацию

По замечаниям представителя РЭС-2, полученным при промежуточных приёмно-сдаточных мероприятиях на объекте «Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого – ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске 2-я очередь строительства» в рамках проекта 81-ПР/22-ЭК0.4.1, просим вас внести изменения в используемые в проекте 81- ПР/22-ЭК0.4 материалы:

1. Заменить предусмотренную для устройства трубопроводов сети 0,4 кВ трубу двухстенную ПНД гибкую для кабельной канализации диаметром 110 мм., с протяжкой SN8, в бухте 50 м., цвет красный на трубу гладкую техническую полиэтиленовую ПЭ63 диаметром 110мм.

2. Заменить предусмотренную для укрытия кабелей сети 0,4 кВ ленту защитно-сигнальную 250х3,5 мм «Осторожно кабель» ЛСЗ 250 на кирпич полнотелый.

Первый заместитель директора –
главный инженер ф-ла УСР
ОАО «Стройтрест №35»

Е.А.Веретенников