

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Пачт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск ,
пр-кт Машерова , 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121


Исх. 694 от 09.10.2025

Директору ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

О необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию

Ставим вас в известность, что на объекте «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2очередь строительства» при разработке грунта для строительства сети наружного освещения в рамках проекта 81-ПР/22-ЭКО.4.1 было установлено, что проектные места установки фундаментов опор освещения №27, №26, №25 и кабельная линия между опорами освещения №27, №26 попадают в охранную зону существующего трубопровода теплотрассы. Просим организовать необходимые мероприятия по внесению изменений в проектно-сметную документацию.

Первый заместитель директора –
главный инженер ф-ла УСП
ОАО «Стройтрест №35»



Е.А.Веретенников