

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Пашт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск ,
пр-кт Машерова , 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Исх. 664 от 01.10.2015

Директору ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»


Об отпуске оборудования

Прошу отпустить как оборудование заказчика для производства электромонтажных работ на объекте «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске 2-я очередь строительства» в рамках проектов 81-ПР/22-08-ЭОМ, 81-ПР/22-08-АНВК перечисленное ниже оборудование согласно приведенной спецификации:

№ по спецификации	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
81-ПР/22-08-ЭОМ ПНС по г.п. 8 1 пусковой комплекс				
ВУ	Вводное устройство напольное, U=0,4кВ, 1н=100А с рубильниками- переключателями на вводе, IP44, разм.180x800x450	81-ПР/22-08-ЭОМ.ЛО	шт.	1
РУ	Распределительное устройство напольное, U=0,4кВ, 1н=100А, с блоком АВР3.1 с автоматическими выключателями и контакторами, IP44, разм.180x800x450	81-ПР/22-08-ЭОМ.ЛО	шт.	1
Я-СА	Ящик с рубильником и штепсельным разъемом, степень защиты IP54, 400В с глухой запираемой дверкой	ЯВШ-3-32, IP54	шт.	1
ЩР АСКУЭ	Щит с монтажной панелью, 650x500x250 мм, IP44	ЩМП-3-2 36 УХЛЗ IP44	шт.	1
ЩР	Ящик с рубильником 100А и предохранителем Н2-63А, степень защиты IP54, У1, 400В с глухой запираемой дверкой	ЯРП-100, 400В IP54, У1	шт.	1
ЩРН	Щиток учетно-распределительный, навесной, со смотровым окошком степень защиты IP54, с глухой запираемой дверкой, размеры (ВxШxГ) 600x400x165 мм	индивидуального изготовления по типу ШУРН-1/12з-0 74 У2	шт.	1

81-ПР/22-08-АНВК Повысительная насосная станция №8 по ГП 1 пусковой комплекс				
ПНС-ЩА 1	Станция управления группой электронасосных агрегатов для нужд хозяйственного водоснабжения, 2 ввода питания со встроенным АВР, ЗНРЕ 230/400В	СУГН-4x7,5-1-02-01 IP54 ТУ РБ 100572543.001-2003	шт.	1

Первый заместитель директора –
главный инженер ф-ла УСР
ОАО «Стройтрест №35»



Е.А.Веретенников