

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

Будаўнічае

**ўпраўленне № 256
(СУ-256 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 322-66-45

Р/рахунак BY90BLBB30120100135571001001

BIC BLBBBY2X

Аддзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк»

г. Мінск, вул. Калектарная, 11

УНН 100135571, АКПА 14790112

Email: su256@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

Строительное

**управление № 256
(СУ-256 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 322-66-45

Р/счет BY90BLBB30120100135571001001

BIC BLBBBY2X

Отделение № 539 ОАО «Белинвестбанк»

г. Минск, ул. Коллекторная, 11

УНН 100135571, ОКПО 14790112

Email: su256@oaomapid.by

Н. 10. 2025 № 52-6/2551

на № _____ ад _____

О корректировке ПСД

КУП «УКС Мингорисполкома»

СУ-256 ОАО «МАПИД» сообщает Вам, что по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске» согласно проекта 60-ПР/22-25-ТК лист 3 (лист 4 СО п. В.10.6) в сметной документации дополнительно отсутствуют отвод литой ПЭ100 SDR17 PN=1,0 МПа 90° Ø90 мм в количестве 2 шт. Так же согласно спецификации (лист 1 СО п. В.1.1) и схеме (лист 3) вышеуказанного проекта, задвижки чугунные PN=100 МПа Ø80 указаны в количестве 4 шт., а в локальной смете № 10.212 п.6 – 1 шт.

На основании вышеизложенного, просим откорректировать проектно-сметную документацию.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Д. М. Горбацевич