



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №1»

**Будаўнічае ўпраўленне №94**  
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)



юр.адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск  
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su94@trest1.by](mailto:post.su94@trest1.by)



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №1»

**Строительное управление №94**  
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск  
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск  
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su94@trest1.by](mailto:post.su94@trest1.by)

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
в Региональной дирекции №700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 15.10.2025 № 2336  
03-10/1829 ад 04.10.2025

Инспекции Департамента контроля  
и надзора за строительством  
по г. Минску

КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: Первому заместителю генерального  
директора - главному инженеру  
ОАО «Стройтрест №1»  
Боркину Я.В.

Ответ на предписание  
№03-10/1829 от 01.10.2025г.

СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание №04-10/708 от 18.04.2025г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску по объекту «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2 очередь строительства, сообщает следующее:

По п. 1.3. - Замечание устранено. Выполняются работы по гидроизоляции, после выполнения будет произведена обратная засыпка;  
По п. 1.4. - Замечание устранено. В процессе строительства соблюдаются требования проектной документации;  
По п. 1.5. – Замечание устранено. Испытания бетона на прочность проведены, протоколы находятся на объекте и будут предъявлены по первому требованию;  
и п. 1.6. – Замечание устранено. Участки неуплотненного бетона отремонтированы ремонтным составом типа «Парад».

По п. 1.7. – Замечание устранено. Утвержденные геодезические схемы и съемки возведенных монолитных конструкций находятся на объекте и будут предъявлены по первому требованию;

По п. 1.8. – Замечание устранено. Отслоение гидроизоляционного покрытия стен подвала устранено;

По п. 1.9. – Замечание устранено. Акт приемки опалубки находится на объекте;

По п. 1.10. – Замечание устранено. На строительном объекте предусмотрены запрещающие знаки;

По п. 1.11. – Замечание устранено. Исполнительная документация оформлена и будет предъявлена по первому требованию;

По п. 1.12. – Замечание устранено. Не допускается отступление от решений ППР без согласования;

По п. 1.13. – Замечание устранено. Ограждение строительной площадки установлено в соответствии с ППР на опорных фундаментах;

По п. 1.14. – Замечание устранено. Проезды, проходы, проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок содержатся в чистоте;

По п. 1.15. – Замечание устранено. Устройства лифтов, лестничных клеток закрыты сплошным настилом и имеют ограждения;

По п. 1.16. – Замечание устранено. Раздел 1 журнала производства работ заполнен и будет предъявлен по первому требованию;

По п. 1.17. – Замечание устранено. Раздел 4 журнала производства работ ведется в соответствии с требованиями СН 1.03ю04-2020 Организация строительного производства;

По п. 1.18. – Замечание устранено. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов установлены защитные ограждения;

По п. 1.19. – Замечание устранено. На границах зон потенциально опасных производственных факторов установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;

По п. 1.20. – Замечание устранено. Приняты меры по недопущению нарушений законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе градостроительных проектов, а также положения договоров требования проектной документации.

Объект: «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2 очередь строительства

Начальник управления  
СУ – 94 ОАО «Стройтрест №1»  
02.Лобанок Е.Ю.



А.А.Лаш