

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
сайт:<https://stroytrest4.by>
e-mail: um208@stroytrest4.by
Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745
ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,
пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, АКПА 012795475009

пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
сайт:<https://stroytrest4.by>
e-mail: um208@stroytrest4.by
Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Центр развития малого бизнеса №745
ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,
пр. Независимости. 32А, строение 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, ОКПО 012795475009

14.10. 2025 г. № 2903
На № _____ ад _____ г.

Начальнику
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Филиала «СУ-13»
Перадзе М.О.

Первому заместителю
директора – главному
инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» филиал «УМ-208» по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2 Средняя школа по генеральному плану № 20» неоднократно направляло письма субподрядной организации ЧСУП «Альтстрон» с замечаниями по проектно-сметной документации.

На сегодняшний день ни один из вопросов по внесению изменений в проектно-сметную документацию, указанных в письмах, не решён.

Направляем письмо ЧСУП «Альтстрон» № 645 от 15.10.2025 г.

Филиал УМ-208 просит принять вышеуказанное письмо во внимание и дать письменный ответ по нерешённым вопросам или передать в наш адрес откорректированную и недостающую проектно- сметную документацию.

Начальник

Буй А.Н.

323-29-18 ПТО

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



СТБ ISO 9001



СТБ ISO 14001



СТБ ISO 45001

АЛЬТСТРОН

ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

220076, г. Минск ул. К.Туровского, 24-172

УНП 191484272

тел./факс: (017) 252-59-29, моб.тел.: (029) 321-34-90, e-mail: altstron@mail.ru

15.10.2025г. № 645
на № от

Начальнику
Филиала «УМ-208»
ОАО «Стройтрест №4»
Бую А.Н.

Частное предприятие «Альтстрон» в рамках выполнения комплекса работ по благоустройству территории на объекте: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20» по договору субподряда № 397-7/208-2025 от 24.04.2025г., информирует, что по состоянию на 15.10.2025г не решены следующие вопросы, ранее направляемые неоднократно:

- не внесены изменения в проектно-сметную документацию в части замены бетонного основания под спортивные площадки на асфальтобетонное в соответствии с записью в журнале авторского надзора;

- не внесены в сметную документацию работы по устройству защитных футляров на выпусках инженерных сетей канализации, предусмотренных проектной документацией;

- не передана в наш адрес проектно-сметная документация по устройству отмостки здания школы;

- не внесены изменения в проектно-сметную документацию в части устройства искусственных покрытий спортивных и игровых площадок и водоотводных лотков;

- не принято решение по замене покрытия детских площадок из гравия фракции 3-8мм ввиду его отсутствия у производителей на доступные материалы;

- в разделе АС2 лист 18 покрытие площадки под мобильные трибуны указано выполнить из плит тротуарных со ссылкой на чертежи комплекта ГПЗ, в котором на данной площадке устраивается газон посевной (не устранено несоответствие).

На основании вышеизложенного просим в кратчайшие сроки проинформировать о принятых решениях по вышеперечисленным вопросам, а так же передать в наш адрес откорректированную и недостающую проектно-сметную документацию для обеспечения возможности завершения всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту и включения их в расчет контрактной стоимости.

Директор

Частного предприятия «АЛЬТСТРОН» /С.А. Антончик

