

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346



17.10.2025 № 2446/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» №719 от 17.10.2025г. по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 2 очередь строительства.**

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» от 17.10.2025г. № 719 (1л.);
- письмо ЭМУ УП «Минскметрострой» от 14.10.2025г. № 03-02/757 (1л.).

С уважением,
Директор

В.А. Борейко

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Пачт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Исх. № 419 от 17.10.2025г.
на № _____ от _____


Директору филиала «СУ-199»
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

Филиал «Управление специализированных работ» ОАО «Стройтрест № 35»
направляет в Ваш адрес замечания по ПСД по объекту «Жилая многоквартирная
застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 оче-
редь строительства».


Приложение:

1. Письмо №03-02/757 от 14.10.2025 г.

Директор
УСР ОАО «Стройтрест № 35»



В.В. Ермолич



Мінскі гарадскі
выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае
ўнітарнае прадпрыемства
«МІНСКМЕТРАБУД»

Электрамонтажнае ўпраўленне
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»

220004 г. Мінск, бул. Ракаўскага, 34, пад'езд № 4, каб. № 39
тэл./факс (017) 360-07-45 (прыёмны),
тэл. бухгалтэрыі (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metrostroy.by
р/р ВУ06BPSB30121035640109330000 у
ААТ "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х
Адрэс банка: 220030 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

Мінскі гарадскі
исполнительный комитет
Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«МІНСКМЕТРОСТРОЙ»

Электромонтажное управление
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРОСТРОЙ»

220004 г. Мінск, ул. Ракаўскага, 34, пад'езд № 4, каб. № 39
тэл./факс (017) 360-07-45 (прыёмны),
тэл. бухгалтэрыі (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metrostroy.by
р/р ВУ06BPSB30121035640109330000 в
ОАО "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х
Адрес банка: 220030 г. Мінск, пр-т Независимости 32А-1


14.10.2025 г. № 03-02/257
на № _____ от _____

Заместителю директора-
главному инженеру филиала
УСР ОАО «Стройтрест №35»
Веретенникову Е. А.

О необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию

Ставим Вас в известность, что на объекте «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 очередь строительства» при разработке грунта для строительства наружной сети связи в рамках проекта 81-ПР/22-00-НСС было установлено, что линия телефонной кабельной канализации от существующего колодца №863 до проектируемого колодца №Пр2.01 попадает в охранную зону существующего трубопровода теплотрассы. Просим организовать необходимые мероприятия по внесению изменений в проектно-сметную документацию.

Зам. директора-главный инженер


В.В. Тагаков