

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае аб'яднанне
«Мінская гарадская жыллевая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное объединение
«Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

24.10.2025 № 1-26/3715
На № 12/4524 от 10.10.2025

УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»

УП «УКС Мингорисполкома»

О предоставлении информации

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» (далее – предприятие), рассмотрев письмо от 10.10.2025 № 12/4524, 13.10.2025 № 18-10/9724 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 5-ая очередь» сообщает, что за текущий период 2025 года максимальный и минимальный расход воды, потребляемый потребителями д. Марьяливо (улицы Романтиков, Нагорная, Сиреневая) в рамках договорных отношений составляют 114,86 и 67,36 м³/мес соответственно; максимальное и минимальное водопотребление д. Марьяливо (два подключения диаметром 110 мм каждое) составляет 7436 и 2181,7 м³/мес соответственно.

Начальник
производства «Минскводопровод»

Ю.В.Дёмин